

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
 Главное управление МЧС России по Кировской области
 ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 Вятскополянского района и города Вятские Поляны
 ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

**Предписание № 40/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области,
 директору МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области
Нейман Александр Геннадьевич

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 40 от 27.05.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. 22.06.2021 г., с 09 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин. 29.06.2021 г., проведена плановая выездная проверка

заместителем начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – заместителем главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзяновым Ринатом Равильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области по адресу: Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Советская, 73.

(наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: директор МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области Нейман Александр Геннадьевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	У дежурного персонала в здании школы отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Правительство Российской Федерации Постановление от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ) п.30	01.03.2022	
2.	Двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	ППР в РФ п.26.	01.03.2022	
3.	На объектах защиты отсутствует: - регламент технического об-	ППР в РФ п.54	01.03.2022	

	служивания АУПС и СОУЭ, утверждаемый руководителем организации; - журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в которую вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.			
4.	Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций крыши зданий. Периодичность проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций крыши зданий проводится не реже 1 раза в год	ППР в РФ п.13	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному
надзору Мухаметзянов Р.Р.

“ 29 ” июня 20 21 г.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)



Предписание для исполнения получил:

[Signature] (подпись) директор МКОУ ВОШ. Воскресенский (должность) Александр В.С. (фамилия, инициалы)

“ 29 ” июня 20 21 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору